



## Programa ELO .56

O programa ELO.56 é apropriado para fornecer composições aditivas e/ou subtrativas de dados históricos de consumo de energia elétrica (ativa e reativa), obtidos de medidores eletrônicos e registradores com memória de massa padrão ABNT.

Como dados de entrada, o ELO.56 opera com arquivos de medição padronizados (tipo "@"), um cadastro de pontos de medição e uma topologia que estabelece uma relação entre os pontos de medição.

E como dados de saída, o ELO.56 gera arquivos históricos tipo texto e arquivos somente para análise. Nestes arquivos são apresentados dados tais como: energia ativa, energia reativa indutiva, energia reativa capacitiva, datas e horários dos intervalos de composição, quantidade de dados da composição e dos intervalos e se algum arquivo que participou da composição possui algum intervalo inválido.

O ELO.56, quando executado pela primeira vez, cria automaticamente três subdiretórios diferentes a partir do seu diretório de instalação. Estes subdiretórios irão armazenar os arquivos texto e arquivos para análise.

30/04/2000	VI	D	E	KW	Isval
00:00	N66	6	N	26511,200	8078,400
00:30	N66	6	N	24710,400	6969,600
01:00	N66	6	N	23760,000	6652,800
01:30	N66	6	N	22651,200	6019,200
02:00	N66	6	N	21700,800	5544,000
02:30	N66	6	N	21384,000	5544,000
03:00	N66	6	N	20908,800	6019,200
03:30	N66	6	N	20592,000	5702,400
04:00	N66	6	N	20116,800	5385,600
04:30	N66	6	N	20116,800	4910,400
05:00	N66	6	N	19958,400	4910,400
05:30	N66	6	N	20116,800	5068,800
06:00	N66	6	N	20116,800	4910,400
06:30	N66	6	N	20750,400	5227,200
07:00	N66	6	N	18532,800	4593,600
07:30	N66	6	N	18374,400	4593,600
08:00	N66	6	N	19166,400	5068,800
08:30	N66	6	N	20275,200	5860,800
09:00	N66	6	N	20275,200	6336,000
09:30	N66	6	N	20116,800	6019,200
10:00	N66	6	N	20592,000	6652,800
10:30	N66	6	N	21067,200	7128,000

## Requisitos de Instalação

- Microcomputador tipo Pentium IV ou melhor;
- Disco rígido com espaço livre de 15 MB (inicial);
- Unidade CD;
- Sistema operacional Windows 98, 2000 e XP;
- Impressora gráfica.
- 256 Mb de memória RAM.

Atualizado em Setembro/2007



ELO SISTEMAS ELETRÔNICOS

Rua Edu Chaves, 547 • Porto Alegre - RS - Brasil • Fone 0 xx 51 2131.2113 • Fax 0 xx 51 3342.6722  
www.elonet.com.br